

BETRIEBSANLEITUNG

THP[pro] - THP[pro]NAV

Temperatur-Luftfeuchte-Luftdruck-Sensor





Features

- ► Kombimessgerät für anspruchsvolle Anwendungen
- ► Kapazitives Feuchte-Messelement
- Wartungsarm
- Verfügbare Protokolle: RS 422/ Talker; NMEA; Modbus; SDI-12
- ▶ Für den Einsatz in allen Klimazonen
- Passende Sensorschutzhütte optional lieferbar

Funktion

Bewährte Umweltmesstechnik

Der Sensor THP[pro] ist ein kombiniertes Messgerät zur Messung von relativer Feuchte, Lufttemperatur und Luftdruck. Der Sensor zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und eine stromsparende Elektronik aus.

Bei sachgemäßer Handhabung werden eine jahrelange einwandfreie Funktion und Langzeitstabilität des Sensors und dadurch zuverlässige Messungen sichergestellt.

Inhalt

1.	Gewährleistung	2
2.	Inbetriebnahme	2
3.	Montage	2
4.	Elektrischer Anschluss	2
5.	Anschlussschema	3
6.	Maßzeichnung	3
7.	Montage des Sensors in der Hütte	4
8.	Datenprotokolle THP	5
9.	SDI-12-Schnittstelle	6
10.	Messungen durchführen	12
11.	Allgemeine Fehlerquellen	12
12.	Instandhaltung und Service	12
13.	Wartung und Pflege	13
14.	Bestellen von Ersatzgeräten	13
15.	Lagerung und Versand	13
16.	Sicherheitshinweise	13
17.	Entsorgung	14
18.	Technische Daten	15

1. Gewährleistung

Beachten Sie den Gewährleistungsverlust und Haftungsausschluss bei unerlaubten Eingriffen in das System. Änderungen bzw. Eingriffe in die Systemkomponenten dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der LAMBRECHT meteo GmbH durch Fachpersonal erfolgen.

Die Gewährleistung beinhaltet nicht:

- 1. Mechanische Beschädigungen durch äußere Schlageinwirkung (z. B. Eisschlag, Steinschlag, Vandalismus).
- Einwirkungen oder Beschädigungen durch Überspannungen oder elektromagnetische Felder, welche über die in den technischen Daten genannten Normen und Spezifikationen hinausgehen.
- 3. Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung, wie z. B. durch falsches Werkzeug, falsche Installation, falsche elektrische Installation (Verpolung) usw.
- Beschädigungen, die zurückzuführen sind auf den Betrieb der Geräte außerhalb der spezifizierten Einsatzbedingungen.

2. Inbetriebnahme

Für Klimamessungen ist der Sensor an einer repräsentativen Stelle zu montieren. Die Einbaulage des Sensors ist beliebig. Der Sensor sollte vor Spritzwasser und Regen geschützt

Der Sensor sollte vor Spritzwasser und Regen geschützt werden. Als geeignete Wetter- und Strahlungsschutzhütte wird die Schutzhütte (8141.6) empfohlen.

Betauung und Spritzwasser schaden dem Sensor zwar nicht, führen aber bis zur restlosen Abtrocknung des Filters zu Fehlmessungen.

Bei Verwendung in geschlossenen Räumen ist die Nähe von Heizkörpern, Fenstern sowie die Montage an Außenwänden zu vermeiden.

Der Schutzfilter sollte nur zur Funktionsüberprüfung mit einem Feuchtenormal vorsichtig abgeschraubt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das hochempfindliche Sensorelement nicht berührt wird.

Beim Wiederaufschrauben ist zu berücksichtigen, dass die vollständige Funktionsfähigkeit des Sensors erst nach völligem Abtrocknen wieder hergestellt ist.

3. Montage

Zunächst ist die Strahlungschutzhütte ohne den Sensor an einem Ort zu installieren, der den oben genannten Anforderungen entspricht. Nachdem der Sensor von unten in die große Öffnung der Schutzhütte (8141.6) gesetzt wurde, muss die Kunststoffmutter vorsichtig mit einem Schraubenschlüssel angezogen werden.

4. Elektrischer Anschluss




Falsche Versorgungsspannungen sowie zu hohe Belastungen der Ausgänge können den Sensor zerstören!


Der Sensor THP[pro] wird mit dem Kabelende an eine externe Stromversorgung und Signalauswertung angeschlossen (siehe nebenstehende Abbildung).

Seite - 2 aem.eco




5. **Anschlussschema**






Ansicht Stiftseite View male side




Kabel / cable 32.05005.000500 (5m) 32.05005.001500 (15m)


PIN	Color	Farbe		
1	Ьг	br		
2	wh	WS		
3	bu	Ы		
4	bk	SW		
5	gy	gr		


6. Maßzeichnung



7. Montage des Sensors in der Hütte







8. Datenprotokolle THP

Datenprotokoli WIMTA Lufttemperatur

Beispiel einer Datensequenz mit kommagetrennten

Feldern: \$WIMTA, -25.0, C*CS <CR><LF>

Feldtrenner: , (Komma) Header: \$WIMTA

Temperatur: -40.0...+70.0

C: °C

Telegrammende: <CR> <LF>

Fehlercode: 999.9

Datenprotokoll WIMMB Luftdruck

Beispiel einer Datensequenz mit kommagetrennten

Feldern: \$WIMMB, , ,1050.0, B*CS <CR><LF>

Feldtrenner: , (Komma)
Header: \$WIMMB
Luftdruck: 600.0...1100.0
B: Luftdruck in hPa

Telegrammende: <CR> <LF>

Fehlercode: 9999.9

Datenprotokoll WIMHU relative Luftfeuchte

Beispiel einer Datensequenz mit kommagetrennten

Feldern: \$WIMHU,100.0, , -30.0,C*CS<CR><LF>

Feldtrenner: , (Komma) Header: \$WIMHU

rel. Luftfeuchte: 0.0...100.0 Taupunkt: -40.0...+70.0

C: °C

Telegrammende: <CR> <LF>

Fehlercode: 999.9

Wichtig / Bitte beachten:

Feldlänge

Bei der Entwicklung eines NMEA Decoders sollte nicht von festen Feldlängen ausgegangen werden. Die NMEA Definition geht von einer variablen Feldlänge aus. Das Kommazeichen (‹,›) dient als Feldtrenner. Numerische Werte in einem Feld können unterschiedlich dargestellt werden.

Wird ein Feld nicht ausgegeben, so hat es eine Länge von 0 Zeichen (,,) [Komma-Komma].

Checksumme

Die Checksumme "CS" wird als 2-Zeichen-Hexadezimalwert ausgegeben. Sie errechnet sich als XOR Verknüpfung aller Zeichen des Datensatzes zwischen "\$" und "*".

D. h. "\$" und "*" fließen nicht in die Berechnung ein.

Fehlercode

Kann der Sensor einen Messwert nicht generieren, weil z.B. das Sensorelement defekt ist oder unplausible (Roh-)Werte erfasst werden, gibt der Sensor im entsprechenden Datenprotokoll den jeweils oben genannten Fehlercode (z.B. 999.9) aus und setzt den Status von "A" (gültig) auf "V" (nicht gültig). Beispiel: \$WIMWV.999.9.R.999.9.M.V*37<CR><LF>



9. SDI-12-Schnittstelle



Hinweis: Die Vorkonfiguration auf SDI-12 bitte separat über die Ident-Nr. 97.08095.000010 mitbestellen.

Die Kommunikation mithilfe des SDI-12-Protokolls über die SDI-12-Schnittstelle basiert auf dem "SDI-12 A Serial-Digital Interface Standard for Microprocessor-Based Sensors, Version 1.3, 2016". Der TH/THP[pro]-Sensor kann im Bus-Betrieb parallel zu anderen Sensoren mit SDI-12 Datenprotokoll verwendet werden.

Die folgende Teilmenge der SDI-12-Befehle ist im TH/THP[pro]-Sensor implementiert. Für weitere Informationen zum SDI-12-Protokoll verweisen wir auf die zuvor erwähnte Standard-Dokumentation oder die **Website www.SDI-12.org**.

Implementierte SDI-12-Befehle:

Befehl	Funktion	Antwort des Sensors
a!	Aktivitätsbestätigung	a <cr><lf></lf></cr>
?!	Adressabfrage-Befehl	a <cr><lf></lf></cr>
al!	Sende Identifikation	allcccccccmmmmmvvvxxxx <cr><lf></lf></cr>
aAb!	Ändere Adresse	b <cr><lf></lf></cr>
aM!	Starte Messung	atttn <cr><lf></lf></cr>
aMC!	Starte Messung mit CRC	atttn <cr><lf></lf></cr>
aC!	Starte parallele Messungen	atttnn <cr><lf></lf></cr>
aCC!	Start parallele Messungen mit CRC	atttnn <cr><lf></lf></cr>
aD0!	Sende Daten (Zwischenspeicher 0)	a <werte<cr><lf></lf></werte<cr>
aD1!	Sende Daten (Zwischenspeicher 1)	a <werte><crc><cr><lf></lf></cr></crc></werte>
aD2!	Sende Daten (Zwischenspeicher 1)	
aV!	Starte Verifikation	atttn <cr><lf></lf></cr>

a = Adresse des entsprechenden Sensors; Standard-Sensoradresse = 0

SDI-12-Befehle beginnen immer mit der Adresse des entsprechenden Sensors. Somit ignorieren alle anderen Sensoren am selben Bus Befehle, die nicht mit ihrer eigenen Adresse übereinstimmen. SDI-12-Befehle enden mit einem "!". Alle Sensorantworten beginnen ebenfalls mit der Adresse (im Folgenden mit "a" dargestellt) des Sensors und enden immer mit den ASCII-Zeichen "Carriage Return" "<CR>" und "Line Feed" "<LF>".

Das SDI-12-Protokoll basiert auf dem ASCII-Zeichensatz. Die Baudrate beträgt 1200 Baud und hat das Byte-Rahmenformat:

- 1 Startbit
- 7 Datenbits (niederwertigstes Bit zuerst)
- 1 Paritätsbit (gerade Parität)
- 1 Stoppbit

Aktivitätsbestätigung - (a!)

Dieser Befehl stellt sicher, dass der Sensor auf Anfragen antwortet. Im Prinzip fordert er den Sensor auf, zu bestätigen, dass er an den Bus angeschlossen ist. Der Sensor gibt seine Adresse und die Zeichen **<CR><LF>** zurück.

Befehl: a! (Acknowledgement Active)

Antwort: a<CR><LF>

Beispiel: Befehl Antwort

0! 0<CR><LF>

1! 1<CR><LF>

Seite – 6 aem.eco

Sende Identifikation - (al!)

Ausgabe von sensorspezifischen Informationen wie z.B. Modellnummer, Firmware-Version usw..

 Befehl:
 al!
 (I – Befehl "Send Identification")

 Antwort:
 a13LMGmbH1508095x310871202.0001<CR><LF>

 | | 871202.0001 – (11 Zeichen) Seriennummer TH/THP

 | | 310 – (3 Zeichen) Sensor Firmware Version (= Version 3.10)

 | | 08095x – (6 Zeichen) Sensortyp (x: T = TH[pro], P = THP[pro])

 | LMGmbH15 – (8 Zeichen) Herstellername (= Lambrecht meteo GmbH)

13 - (2 Zeichen) SDI-12 - Version (13 = Version 1.3)

Beispiel: Befehl Antwort

01! 013LMGmbH1508095T310871202.0001<CR><LF> (TH[pro])
11! 113LMGmbH1508095P310871202.0001<CR><LF> (THP[pro])

Ändere Adresse – (aAb!)

Die Werkseinstellung für die Adresse ist "0". Falls mehrere Sensoren am selben Bus angeschlossen sind, kann die Sensoradresse mit dem Befehl **aAb!** geändert werden. Die Adresse ist immer ein einzelnes ASCII-Zeichen. Standardmäßig werden die ASCII Zeichen für die Zahlen zwischen "0" bis "9" (dezimal 48 bis 57) verwendet. Falls mehr als 10 Sensoren an einen Bus angeschlossen sind, können alternativ auch die Zeichen "A" bis "Z" (dezimal 65 bis 90) sowie "a" bis "z" (dezimal 97 bis 122) verwendet werden. Der Sensor antwortet mit seiner neuen Adresse und **<CR><LF>**. Nachdem die Adresse geändert wurde, sollten ca. eine Sekunde lang keine weiteren Befehle an den Sensor gesendet werden (siehe auch "SDI-12 Standard, Version 1.3, 2016").

Befehl: **aAb! A** – Funktion "Ändere Adresse", **b** – neue Sensoradresse

Antwort: **b<CR><LF> b** – Antwort mit neuer Sensoradresse

Beispiel: Befehl Antwort

0A1! 1<CR><LF>

Starte Messung – (aM!)

Der Befehl **aM!** fordert den Sensor auf, die verfügbaren Messdaten zu verarbeiten und in einen Ausgabe-String zu schreiben. Im Gegensatz zu den Standardsensoren, wie sie in der SDI-12-Dokumentation beschrieben sind, misst der TH/THP[pro]-Sensor kontinuierlich. Die Daten können mit den entsprechenden Befehlen "**aD0!**" bis "**aD2!**" abgerufen werden. Die Daten werden bis zum nächsten "**C**"-, "**M**" oder "**V**"- Befehl gespeichert und können mehrfach abgerufen werden.

Befehl: **aM!** M – Funktion "Starte Messung"
Antwort: **a0004<CR><LF>** (TH[pro]) / **a0005<CR><LF>** (THP[pro])

4 oder 5 – Anzahl der Messdaten (Luftdruck nur THP [pro])

000 – Sekunden bis der Sensor die Messdaten zurückgibt (000 = sofortige Abfrage möglich)

Beispiel: Befehl Antwort

1M! 10005<CR><LF>

Die Messdaten können danach mit den Befehlen aD0!, aD1! und aD2! abgerufen werden (s. u. unter "Sende Daten").

Starte Messung mit CRC - (aMC!)

Gleicher Befehl wie "aM!", aber der Sensor sendet zusätzlich zu den aufbereiteten Messdaten noch eine 3-stellige CRC-Prüfsumme. Für weitere Informationen zur Generierung dieser CRC-Prüfsumme verweisen wir auf "SDI-12 Standard, Version 1.3, 2016, Chapter 4.4.12".

Befehl: **M** – Befehl "Starte Messung", **C** – Anfrage einer CRC-Prüfsumme

Antwort: **a0004<CR><LF>** (TH[pro]) / **a0005<CR><LF>** (THP[pro])

4 oder 5 – Anzahl der Messdaten (Luftdruck nur THP[pro])

000 – Sekunden bis der Sensor die Messdaten zurückgibt (000 = sofortige Abfrage möglich)

Beispiel: Befehl Antwort

1MC! 10005<CR><LF>

Starte parallele Messung – (aC!)

Bei der "parallelen Messung" kann der Datenlogger mit mehreren, an den gleichen Bus angeschlossenen TH/THP[pro]-Sensoren, gleichzeitig messen. Der Befehl "aC!" fordert den Sensor auf, die verfügbaren Messdaten zu verarbeiten und in einen Ausgabe-String zu schreiben. Im Gegensatz zu den Standardsensoren, wie sie in der SDI-12-Dokumentation beschrieben sind, misst der TH/THP[pro] kontinuierlich. Die Daten können mit den entsprechenden Befehlen "aD0!" bis "aD2!" abgerufen werden. Die Daten werden bis zum nächsten "C"-, "M"-, oder "V"-Befehl gespeichert und können mehrfach abgerufen werden.

Befehl: aC! C – Befehl "Starte parallele Messung"
Antwort: a00016<CR><LF> (TH[pro]) / a00020<CR><LF> (THP[pro])

16 oder 20 – Anzahl der Messdaten (20 Messwerte mit Luftdruck nur THP[pro])

000 – Sekunden bis der Sensor die Messdaten zurückgibt (000 = sofortige Abfrage möglich)

Beispiel: Befehl Antwort

1C! 100020<CR><LF>

Die Messdaten können danach mit den Befehlen aD0!, aD1! und aD2! abgerufen werden (s. u. unter "Sende Daten").

Starte parallele Messung mit CRC – (aCC!)

Gleicher Befehl wie "aC!", aber der Sensor sendet zusätzlich zu den aufbereiteten Messdaten noch eine 3-stellige CRC-Prüfsumme. Für weitere Informationen zur Generierung dieser CRC-Prüfsumme verweisen wir auf "SDI-12 Standard, Version 1.3, 2016, Chapter 4.4.12".

Befehl: aCC! C – Befehl "Starte parallele Messung", C – Anfrage einer CRC-Prüfsumme

Antwort: a00016<CR><LF> (TH[pro]) / a00020<CR><LF> (THP[pro])

1 1

16 oder 20 – Anzahl der Messdaten (20 Messwerte mit Luftdruck nur THP[pro])

000 – Sekunden bis der Sensor die Messdaten zurückgibt (000 = sofortige Abfrage möglich)

Beispiel: Befehl Antwort

1C! 100020<CR><LF>

Die Messdaten können danach mit den Befehlen aD0!, aD1! und aD2! abgerufen werden (s. u. unter "Sende Daten").

Seite - 8 aem.eco



Sende Daten - (aD0!), (aD0!), (aD1!)

Die mit den Befehlen "C" oder "M" vom Sensor angeforderten Daten können mit den Befehlen "aD0!", "aD1!" und "aD2!" abgerufen werden. Der Sensor verwendet die entsprechenden Vorzeichen ("+" oder "-") als Feldtrennzeichen. Wenn die Daten mit einem "CC"- oder "MC"-Befehl angefordert wurden, wird zusätzlich eine CRC-Prüfsumme zurückgegeben. Für weitere Informationen zur Generierung dieser CRC-Prüfsumme verweisen wir auf "SDI-12 Standard, Version 1.3, 2016, Chapter 4.4.12". Die Messdaten werden in metrischen Einheiten ausgegeben.

Bis max. 20 Messwerte können verteilt auf die Ausgabetelegramme aD0!, aD1! und aD2! zum Abruf bereitgestellt werden. Der Zeitraum "von Abruf zu Abruf" ist auf max. 70 Minuten begrenzt. Danach werden Mittel- und Min-/Max-Werte zurückgesetzt und automatisch ein neuer Betrachtungszeitraum gestartet.

Sind während der Messung **fehlerhafte Daten** erzeugt worden oder ist die Funktion des Sensors dauerhaft gestört, werden die entsprechenden Messdaten mit dem "Sensorfehlerwert" **-999.9** ausgegeben. Diese Kennzeichnung ist eindeutig und liegt weit außerhalb des realen Messbereichs.

Beispiel (Fehlercodes):

Daten- und Abrufbeschreibung

THP[pro] (20 Messwerte)

Wert Nr.	Messdaten	Bereich / Formatierung	Maßeinheit
	Lufttemperatur	-40.0+70.0	°C
1	Momentanwert		
2	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
3	Maximum (from retrieval to retrieval)		
4	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		
	Relative Feuchte	+0.0+100.0	%
5	Momentanwert		
6	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
7	Maximum (von Abruf zu Abruf)		
8	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		
	Taupunkt	-40.0+70.0	°C
9	Momentanwert		
10	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
11	Maximum (von Abruf zu Abruf)		
12	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		
	Luftdruck	+600.0+1100.0	hPa
13	Momentanwert		
14	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
15	Maximum (von Abruf zu Abruf)		
16	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		
	Absolute Feuchte	+0.0+200.0	g/m³
17	Momentanwert		
18	Minimum (von Abruf zu Abruf)		
19	Maximum (von Abruf zu Abruf)		
20	Mittelwert (von Abruf zu Abruf)		

THP[pro] - Ausgabe der Messdaten bei Abfrage mit aM! oder aMC! (mit CRC Checksumme)

```
Befehl:
                   aM!
                                          (aM! = Momentanwerte zur Ausgabe zwischenspeichern)
Antwort:
                   10005<CR><LF>
                                          (5 Messwerte stehen ohne Verzögerung zum Abruf bereit)
Befehl:
                   aD0!
                                          (Messwerte aus Zwischenspeicher abrufen)
Antwort:
                   a+22.5+41.2+8.7+976.0+8.2<CR><LF>016<CR><LF>
                                +8.2 – Absolute Feuchte (Wert Nr. 5)
                                    +976.0 - Luftdruck (Wert Nr. 4)
                                +8.7 - Taupunkt (Wert Nr. 3)
                           +41.2 - Relative Feuchte (Wert Nr. 2)
                     +22.5 - Lufttemperatur (Wert Nr. 1)
Beispiel:
                   Befehl
                                          Antwort
                   1MC!
                                          1+22.2+39.6+7.8+975.1+7.7KNJ<CR><LF>
THP[pro] - Ausgabe der Messdaten bei Abfrage mit aC! oder aCC! (mit CRC Checksumme)
Befehl:
                   aC!
                                          (aC! = alle verfügbaren Messwerte zur Ausgabe zwischenspeichern)
Antwort:
                   100020<CR><LF>
                                          (20 Messwerte stehen ohne Verzögerung zum Abruf bereit)
Hinweis:
                   Auf Grund der Längenbegrenzung auf max. 75 Bytes werden die Daten auf 3 Datensätze verteilt!
Befehl:
                   aD0!
                                          (aD0! = Messwerte 1 bis 8 aus Zwischenspeicher 1 abrufen)
Antwort:
                   1+22.3+22.2+22.4+22.2+37.6+36.0+37.6+36.8<CR><LF>
                                                +36.8 - Relative Feuchte, Mittelwert (Wert Nr. 8)
                                                     +37.6 – Relative Feuchte, Maximum (Wert Nr. 7)
                                                +36.0 - Relative Feuchte, Minimum (Wert Nr. 6)
                                           +37.6 - Relative Feuchte, Momentanwert (Wert Nr. 5)
                                     +22.2 - Lufttemperatur, Mittelwert (Wert Nr. 4)
                                +22.4 - Lufttemperatur, Maximum (Wert Nr. 3)
                          +22.2 - Lufttemperatur, Minimum (Wert Nr. 2)
                     +22.3 - Lufttemperatur, Momentanwert (Wert Nr. 1)
Refehl:
                   aD1!
                                          (aD1! = Messwerte 9 bis 16 aus Zwischenspeicher 2 abrufen)
Antwort:
                   1+7.2+6.5+7.2+6.8+978.5+978.4+978.8+978.5<CR><LF>
                                                         +36.8 – Luftdruck, Mittelwert (Wert Nr. 16)
                                            1
                                                   +37.6 - Luftdruck, Maximum (Wert Nr. 15)
                                            +36.0 - Luftdruck, Minimum (Wert Nr. 14)
                                      +37.6 - Luftdruck, Momentanwert (Wert Nr. 13)
                                  +6.8 – Taupunkt, Mittelwert (Wert Nr. 12)
                              +7.2 – Taupunkt, Maximum (Wert Nr. 11)
                         +6.5 – Taupunkt, Minimum (Wert Nr. 10)
```

Seite – 10

+7.2 - Taupunkt, Momentanwert (Wert Nr. 9)

Starte Verifizierung – (aV!)

Der Befehl "aV!" wird aus kompatibilitätsgründen verwendet, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erweiterte Informationen bereitzustellen. Die Rückantwort ist immer "+1".

Befehl: aV! (Acknowledge Active)

Antwort: a<CR><LF>

Beispiel: Befehl Antwort

1V! 1+1<CR><LF>

Anmerkung zu SDI-Standardbefehlen

TH/THP[pro] unterstützen protokolltechnisch gesehen den Standard-Befehlsumfang (siehe "SDI-12 A Serial-Digital Interface Standard for Microprocessor-Based Sensors, Version 1.3, 2016", Seite 7, Absatz 4.4 und Tabelle 5).

Die Sensoren antworten auf alle Befehle mit einem gültigen Datentransfer. Der Informationsgehalt reduziert sich bei nicht unterstützten Kommandos auf reine Protokoll-Ablaufsteuerung, d.h. bei diesen Anfragen (z.B. aD3! usw.) ergeben sich auf Grund der gesendeten Antworten keine weiteren Aktivitäten.

10. Messungen durchführen

Der Sensor ist nach Auslieferung justiert und bedarf nach Inbetriebnahme keiner weiteren Überprüfung. Bereits nach fünf Sekunden nach dem Anlegen der Versorgungsspannung sendet der Sensor sein erstes Datenprotokoll.



Bevor eine zuverlässige Messung durchgeführt werden kann, müssen die Messelemente und das zu messende Medium im Temperatur- und Feuchtegleichgewicht sein.

Die notwendige Angleichzeit, die bis zu 30 Minuten dauern kann, ist von mehreren Faktoren abhängig:

- Größe der Feuchte- und Temperaturabweichung von Sensor und Medium vor Messbeginn.
- Veränderung der Messgrößen während der Einstellzeit.

Die Feuchtemessung liefert ein besseres Bild über den Fortgang der Akklimatisation, da sie sehr viel rascher und empfindlicher reagiert als die Temperaturmessung.

Eine 1/10 Prozent-Anzeige eignet sich deshalb gut als Trendanzeige. Wenn die Anzeige um einen Mittelwert pendelt, ist die Anpassung abgeschlossen.

11. Allgemeine Fehlerquellen

Feuchtemessungen sind sehr empfindlich auf verschiedene Einflüsse:

▶ Temperaturfehler

durch zu kurze Angleichzeit, Sonneneinstrahlung während der Messung, Heizung, kalte Außenwand, Luftzug (z.B. Ventilatoren), abstrahlende Hand- und/oder Körperwärme usw.

▶ Feuchtefehler

durch Dampf, Wasserspritzer, Tropfwasser oder Kondensation am Messelement usw. Jedoch wird die Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität dadurch nicht beeinträchtigt, auch wenn der Fühler über längere Zeit einer hohen Feuchte oder Sättigung mit Wasserdampf ausgesetzt wurde.

▶ Verschmutzung

des Feuchtesensors kann durch Verwendung eines entsprechenden Filters weitgehend vermieden werden. Die Filter sind, abhängig vom Verschmutzungsgrad des Messortes, periodisch zu reinigen oder zu ersetzen.



Der Sensor ist gegen Chemikalien unempfindlich, soweit sie in den üblichen Konzentrationen auftreten. Bei höheren Konzentrationen oder Kontaktmöglichkeiten mit flüssigen Chemikalien ist in jedem Fall eine Rücksprache mit dem Hersteller notwendig!

12. Instandhaltung und Service

Definitionen:

Kalibrierung = Kontrollmessung mit einem Feuchtenormal.Justierung = Kalibrierung + zusätzlich Neuabgleich des Fühlers auf den Sollwert.

Temperatur

Der Sensor ist bei Auslieferung justiert. Eine Temperatur-Nachjustierung ist normalerweise nicht erforderlich. Besteht Zweifel an der korrekten Justage, dann wenden Sie sich an den Hersteller.

Feuchte

Der Sensor ist bei Auslieferung so justiert, dass eine optimale Genauigkeit über den vollen Messbereich gegeben ist.

Wir empfehlen Ihnen, zur Erhaltung dieser Genauigkeit den Sensor mindestens einmal im Jahr einer Überprüfung zu unterziehen.

Verschmutzung

Verschmutze Filter können Messfehler verursachen und die Angleichzeit verlängern.

Abhängig vom Verschmutzungsgrad der Filter sind diese periodisch zu reinigen oder wenn nötig zu ersetzen.



Um die Messelemente nicht zu beschädigen, ist das Filterelement für die Reinigung abzuschrauben.

Reinigen Sie das Filterelement mit Seifenwasser, Alkohol oder einem für die Entfernung der Verschmutzung geeigneten Reinigungsmittel und spülen Sie am Schluss gründlich mit Wasser.

Schrauben Sie das Filterelement erst wieder auf den Sensor, wenn es völlig trocken ist.



Fehlerbeseitigungs- bzw. Wartungs- und Reparaturmaßnahmen dürfen nur von geschultem Wartungspersonal durchgeführt werden, welches eine entsprechende Schulung durch den Hersteller absolviert hat.

Seite – 12 aem.eco

13. Wartung und Pflege

Regelmäßige Sichtkontrolle

Der Hersteller empfiehlt eine regelmäßige, visuelle Überprüfung der Sensor- und Schutzhüttengehäuse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen, Wasserdichtheit sowie der Befestigung der Montageschrauben, etwa alle vier Wochen.

Austausch von Ersatzteilen

Ersatzteile bzw. Ersatzgeräte können mit normalem Werkzeug wie Schraubenschlüssel, Schraubendreher usw. ausgetauscht werden.

Zubehör- und Ersatzteilliste

Nr. Beschreibung Ident-Nr. 1. Schutzhütte 00.08141.600000 Zur Vermeidung von Strahlungseinflüssen und zum Schutz des Sensors vor Schmutz, Wind und Niederschlag sowie zur Montage am Mast. Schutzhütte NAV 00.08141.620000 2. Kabel 15 m 32.14567.060010 3. Membranfilter 37.08093.100001 als Sensorschutz alternativ: Sinterfilter 37.08095.100001 als Sensorschutz



14. Bestellen von Ersatzgeräten

Für eine schnelle und fehlerfreie Austausch- bzw. Ersatzlieferung geben Sie bitte folgende Daten an den Hersteller:

- Name und Typennummer des Geräts
- Ident-Nr., Serien- bzw. Artikelnummer
- benötigte Menge

Optional (wenn verfügbar):

- jeweilige Bezeichnung der angeschlossenen Systemkomponenten (z. B. SYNMET-Variante...)
- ggf. Art des Schiffs und Herkunftsland
- Referenznummer des LAMBRECHT-Schaltplans, der mit den Buchstaben SKF.... oder SWF.... und einer drei- bzw. vier-stelligen fortlaufenden Zahl bezeichnet ist.

Die oben genannten Daten finden Sie auf den Typenschildern der Geräte, in den auftragsbezogenen Schaltplänen bzw. in den Dokumentationen des Gesamtsystems.

15. Lagerung und Versand

Der Sensor ist in einem sauberen und staubfreien Raum bei Temperaturen zwischen -40...+70 °C (nicht kondensierend) lagerbar. Dabei sollte der Sensor in der Originalverpackung des Herstellers untergebracht sein, in welcher er üblicherweise auch versendet wird.

Alternative Verpackungen müssen dem Standard der Originalverpackung entsprechen und optimalen Schutz gegen mechanische, elektrische sowie flüssigkeits- oder witterungsbedingte Transportschäden bieten.

16. Sicherheitshinweise

Das System ist dem Stand der Technik entsprechend nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch sind folgende Hinweise zu beachten:

- Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit den zugehörigen Betriebsanleitungen vertraut!
- 2. Beachten Sie innerbetriebliche und landesspezifische Richtlinien bzw. Unfallverhütungsvorschriften (z. B. der Berufsgenossenschaft). Informieren Sie sich ggf. bei Ihrem zuständigen Sicherheitsbeauftragten.
- Verwenden Sie das System nur gemäß der in der Betriebsanleitung entsprechend ausgewiesenen Bestimmung.
- 4. Bewahren Sie die Betriebsanleitung stets griffbereit am Einsatzort des Systems auf.
- 5. Betreiben Sie das System nur in technisch einwandfreiem Zustand! Auftretende Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sollten Sie umgehend beseitigen!
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere der Geräte dringen.
- Vor einer Reinigung sind die Systemkomponenten von der Spannungsversorgung zu trennen. Verwenden Sie keine gesundheitsschädlichen oder entflammbaren Reinigungsmittel.

17. Entsorgung

Die LAMBRECHT meteo GmbH ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register ear erfasst und registriert unter:

WEEE-Reg.-Nr. DE 45445814

In der Kategorie Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Geräteart: "Überwachungs- und Kontrollinstrumente für ausschließlich gewerbliche Nutzung".

Innerhalb der EU



Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2003/108/EG (Elektro und Elektronik-Altgeräte) zu entsorgen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen! Für ein umweltverträgliches Recycling und die Entsorgung Ihres Altgerätes wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott.

Außerhalb der EU

Bitte beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften zur sachgerechten Entsorgung von Elektronik-Altgeräten.

Seite – 14 aem.eco



18. Technische Daten

THP[pro] Sensor - THP[pro]NAV Sensor					
Verfügbare Versionen					
ID 00.08095.100030	THP[pro]Modbus *)				
ID 00.08095.100031	TH[pro]Modbus *)				
ID 00.08095.101000	THP[pro]NAV				
ID 00.08095.101001	TH[pro]NAV *)				
ID 00.08095.100000	THP[pro]				
ID 00.08095.100001	TH[pro] *)				
Temperatur					
Messbereich	-40+70 °C				
Auflösung	0,1 °C				
Genauigkeit	± 0,1 K (060 °C); ± 0,2 K (-400 °C) 1)				
Relative Luftfeuchte					
Messbereich	0100 % r. F.				
Auflösung	0,1 % r. F.				
Genauigkeit	typisch ± 1,5 % (080 %) r. F.; ± 2 % (> 80 %) r. F. 10 Reaktionszeit rel. Feuchte (bei v = 1,5 m/s): 30 s 20				
Barometrischer Druck					
Messbereich	5001100 hPa				
Auflösung	0,1 hPa				
Genauigkeit	± 2 hPa (bei -30+70 °C); ± 1 hPa (bei -10+60 °C); ± 0,5 hPa (bei 25 °C)				
Weitere Spezifikationen					
Versorgungsspannung	4,833 VDC				
Stromverbrauch 3)	4 mA bei 24 VDC; 6 mA bei 12 VDC; 11 mA bei 4,8 VDC				
Gehäuse	Aluminium speziell beschichtet; IP 65 (Gehäuse); M12-Anschlussstecker (4-polig)				
Gewicht	ca. 80 g				
Abmessungen	H 140 mm x Ø 20 mm				
Schnittstellen	Seriell RS 422/ Talker; Baudrate 4800; 1 Hz; 8N1; SDI-12 *)				
Protokolle	NMEA 0183; WIMHU; WIMMB; WIMTA				
Zubehör (bitte separat bestellen)	Zubehör (bitte separat bestellen)				
ID 00.08141.600000	Sensorschutzhütte mit natürlicher Belüftung				
ID 00.08141.600004	Sensorschutzhütte mit künstlicher Ventilation				
Option (bitte separat bestellen)					
ID 97.08095.000010 + ID 32.05005.001500	Service: Vorkonfiguration des Standard-THP[pro] auf SDI-12 5-poliges Kabel für SDI-12				

^{*)} separate Betriebsanleitung

Copyright © 2022 LAMBRECHT meteo GmbH. All rights reserved. Information in this document subject to change without notice.

8095_THP_pro-d-de.indd 45.23 Photo copyright: © AS_SleepingPanda - Adobe stock



 $^{^{1)}}$ ventilierte Schutzhütte empfohlen $^{2)}$ mit Filtermembran $^{3)}$ ohne Abschlusswiderstand